报告编号：WSC-22030013-HJ-02-C1 页码： 1 / 5

统一社会信用代码：	91510112MA6818CJ4C
项目编号：	SCWPJCJSYXGS2599-0001

192312050170

检 测 报 告

Test Report

项 目 名 称
Project Name ——— 江油星联电子全年自行检测

委 托 单 位
Client ——— 四川豪合翼环境科技有限公司

检 测 性 质
Test Category ——— 自行监测

报 告 日 期
Report Date ——— 2022 年 05 月 11 日

四川微谱检测技术有限公司

Sichuan WEIPU Testing Technology Co., Ltd.

报告编号：WSC-22030013-HJ-02-C1 页码： 2 / 5

—— 声明 ——

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”无效，无骑缝章无效，无授权签字人签字无效。
2. 未加盖资质认定标志（CMA 章）的报告，数据和结果仅供客户内部使用，对社会不具有证明作用。
3. 报告内容需齐全、清楚，涂改无效；不得擅自修改、增加或删除，否则一律无效。
4. 如对报告有疑问，请在收到报告后 15 个工作日内提出，逾期不予受理。
5. 由委托方自行采集的样品，四川微谱检测技术有限公司仅对收到的样品的测试结果负责，不对样品来源及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况，对检测结果可不作评价，评价标准由客户提供。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费以外，所有样品超过标准或技术规范的有效期或保存期均不再留样。
7. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告（全文复制除外）；复印件未盖鲜章无效。
8. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者承担相关法律责任，并承担相应经济损失。

1、检测基本情况

受四川豪合翼环境科技有限公司（四川省绵阳市科创区创新中心 2 号楼 B217 室）委托，本公司于 2022 年 04 月 25 日对江油星联电子科技有限公司的江油星联电子全年自行检测项目（江油三合镇东山路工业园区内）的废水进行了现场采样（任务编号：220281），并于 2022 年 04 月 26 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2、检测项目信息

本次检测项目信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	样品状态	检测天数/频次
废水	生产废水总排口 DW001	E:104.766740° N:31.749234°	悬浮物、总磷	淡黄、略浑、有刺激性异味	检测 1 天 4 次/天

3、检测方法及使用仪器

本次检测项目的检测方法、使用仪器及检出限见表 3-1。

表 3-1 检测方法、使用仪器及检出限

检测类别	检测项目	检测方法	使用仪器型号及编号	检出限
废水	样品采集	污水监测技术规范 HJ 91.1-2019 水质采样技术指导 HJ 494-2009	/	/
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-89	电子天平/ATX224R（1090L0284）	/
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89	紫外可见分光光度计/UV-1800PC（1090L0201）	0.01 mg/L

4、检测结果及评价

本次检测结果及评价见表 4-1 和表 4-2。

表 4-1 废水检测结果及评价 单位：mg/L

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				均值	标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	第四次			
2022.04.25	生产废水总排口 DW001	悬浮物	6	7	5	6	6	400	达标
评价标准	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表 4 中其他排污单位三级标准限值								

表 4-2 废水检测结果及评价 单位：mg/L

采样日期	检测点位	检测项目	检测结果				标准限值	评价
			第一次	第二次	第三次	第四次		
2022.04.25	生产废水总排口 DW001	总磷	1.98	1.51	1.28	1.36	8	达标
评价标准	《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT 31962-2015）表 1 中 B 级标准限值							

四川微谱检测技术有限公司 检验检测专用章

5、附件

5.1 检测点位示意图



图 5-1 检测点位示意图

————————报告结束————————

报告编制： 审核： 签发： 日期：2022.05.11