（盖计量认证印章）

222312051238

统一社会信用代码：	91510700MA6241TQ1G
项目编号：	SCJBJCJSYXGS3287-0001

SCJB02202206107

监 测 报 告

项目名称：江油星联电子科技有限公司年度水环境监测（22 年 6 月）

四川精标检测技术有限公司 骑缝

监测类别：水环境监测

自行监测

委托单位：四川豪合翼环境科技有限公司

机构名称：四川精标检测技术有限公司（公章）

四川精标检测技术有限公司 检验检测专用章

报告日期：2022 年 6 月 17 日

监测报告说明

1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

报告复印件未经本公司确认加盖“检验检测专用章”无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

四川精标检测技术有限公司

注册地址：绵阳科创区创业服务中心孵化大楼 A 区 306 号

检测地址：四川省绵阳市安州区睢水镇青云村

邮编：622656

电话：0816-4672321

传真：0816-4672626

电子信箱：836642521@qq.com

1、检测内容

受四川豪合翼环境科技有限公司委托，按监测计划要求，四川精标检测技术有限公司于2022 年 6 月 9 日对江油星联电子科技有限公司的废水进行现场采样，并于 2022 年 6 月 10 日进行实验室检测。

2、检测项目

本次检测项目及样品信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目及样品信息

类别	样品编号	采样/检测点位	检测项目	样品描述	检测频次
废水	GS3287-CS01	生产车间总排口	总磷	微浑、有轻微异味	监测 1 天，4 次/天

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 SCJB-YQ-02-244	0.01 mg/L

4、检测结果评价标准

废水：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015。

5、检测结果

废水检测结果见表 5-1。

表 5-1 废水检测结果

采样日期	检测项目	检测结果				限值
		第一次	第二次	第三次	第四次	
2022.6.9	总磷，mg/L	4.22	4.55	4.33	4.39	8
结论	以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 中 B 级限值。					

（以下无正文）

报告编制： 审核： 签发：

日期：2022.6.17 日期：2022.6.17 日期：2022.6.17