（盖计量认证印章）

222312051238

| | |
|---|---|
| 统一社会信用代码： | 91510700MA6241TQ1G |
| 项目编号： | SCJBJCJSYXGS3844-0001 |

SCJB02202211056

# 监 测 报 告

项目名称：江油星联电子科技有限公司年度水环境监测（2022 年 11 月）

四川精标检测技术有限公司 骑

监测类别：水环境监测

自行监测

委托单位：四川豪合翼环境科技有限公司

机构名称：四川精标检测技术有限公司（公章）

四川精标检测技术有限公司 检验检测专用章

报告日期：2022 年 11 月 22 日

# 监测报告说明

1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

报告复印件未经本公司确认加盖“检验检测专用章”无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

四川精标检测技术有限公司

注册地址：绵阳科创区创业服务中心孵化大楼 A 区 306 号

检测地址：四川省绵阳市安州区睢水镇青云村

邮编：622656

电话：0816-4672321

传真：0816-4672626

电子信箱：253532685@qq.com

## 1、检测内容

受四川豪合翼环境科技有限公司委托，按监测计划要求，四川精标检测技术有限公司于2022 年 11 月 17 日对江油星联电子科技有限公司的废水进行现场采样，并于 2022 年 11 月 18 日进行实验室检测。

## 2、检测项目

本次检测项目及样品信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目及样品信息

| 类别 | 样品编号 | 采样/检测点位 | 检测项目 | 样品描述 | 检测频次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 废水 | GS3844-CS01 | 废水总排口 | 总磷 | 微浑、有轻微异味 | 监测 1 天，4 次/天 |

## 3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表 3-1。

表 3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 检测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
|---|---|---|---|---|
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 | GB 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 SCJB-YQ-02-244 | 0.01 mg/L |

## 4、检测结果评价标准

废水：《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015。

## 5、检测结果

废水检测结果见表 5-1。

表 5-1 废水检测结果

| 采样日期 | 检测项目 | 检测结果 | | | | 限值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | |
| 2022.11.17 | 总磷，mg/L | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 8 |
| 结论 | 以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总磷检测结果符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 表 1 中 B 级限值。 | | | | | |

（以下无正文）

报告编制：[illegible] 审核：刘锋 签发：[illegible]

日期：2022.11.22 日期：2022.11.22 日期：2022.11.22