（盖计量认证印章）
222312051238

统一社会信用代码：	91510700MA6241TQ1G
项目编号：	SCJBJCJSYXGS5863-0001

SCJB02202403086

监 测 报 告

项目名称：江油星联电子科技有限公司年度水环境监测（2024 年 3 月）

四川精标检测技术有限公司 骑缝

监测类别：水环境监测
自行监测

委托单位：四川豪合翼环境科技有限公司

机构名称：四川精标检测技术有限公司（公章）

报告日期：2024 年 3 月 11 日

1、检测内容

受四川豪合翼环境科技有限公司委托，按监测计划要求，四川精标检测技术有限公司于2024年3月4日对江油星联电子科技有限公司的废水进行现场采样，并于2024年3月5日进行实验室检测。

2、检测项目

本次检测项目及样品信息见表2-1。

表2-1 检测项目及样品信息

类别	样品编号	采样点位	检测项目	样品描述	检测频次
废水	GS5863-CS01	生产废水总排口	总磷、镍	微浑、有轻微异味	监测1天，3次/天

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表3-1。

表3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 SCJB-YQ-02-244	0.01 mg/L
镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB 11912-1989	原子吸收分光光度计 /SCJB-YQ-02-148	0.05 mg/L

4、检测结果评价标准

废水：《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020。

5、检测结果

废水检测结果见表5-1。

表5-1 废水检测结果 单位：mg/L

采样日期	检测项目	检测结果			限值
		第一次	第二次	第三次	
2024.3.4	总磷	1.74	1.72	1.73	8.0
	镍	0.05L	0.05L	0.05L	0.5
结论	以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总磷、镍检测结果均符合《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020表1中间接排放限值。				

注：根据标准《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019，当测定结果在检出限（或最小检出浓度）以上时，报实际测得结果值，当低于方法检出限时，报所使用方法的检出值限，并加标志位L。

（以下无正文）

报告编制：[illegible] 审核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2024.3.4 日期：2024.3.11 日期：2024.3.11