（盖计量认证印章）
222312051238

统一社会信用代码：	91510700MA6241TQ1G
项目编号：	SCJBJCJSYXGS6163-0001

SCJB02202405211

监 测 报 告

项目名称：江油星联电子科技有限公司年度水环境监测（2024 年 5 月）

四川精标检测技术有限公司 骑

监测类别：水环境监测

自行监测

委托单位：四川豪合翼环境科技有限公司

机构名称：四川精标检测技术有限公司（公章）

报告日期：2024 年 5月29日

监测报告说明

1、报告封面及检测数据处无本公司检验检测专用章无效，报告无骑缝章无效。

2、报告内容需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

报告复印件未经本公司确认加盖“检验检测专用章”无效。

3、委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出，逾期不予受理。

4、由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果可不作评价。

5、未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

6、未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商品广告，违者必究。

机构通讯资料：

四川精标检测技术有限公司

注册地址：绵阳科创区创业服务中心孵化大楼 A 区 306 号

检测地址：四川省绵阳市安州区睢水镇青云村

邮编：622656

电话：0816-4672321

传真：0816-4672626

电子信箱：253532685@qq.com

1、检测内容

受四川豪合翼环境科技有限公司委托，按监测计划要求，四川精标检测技术有限公司于2024年5月17日对江油星联电子科技有限公司的废水进行现场采样，并于2024年5月18日、20日进行实验室检测。

2、检测项目

本次检测项目及样品信息见表2-1。

表2-1 检测项目及样品信息

类别	样品编号	采样点位	检测项目	样品描述	检测频次
废水	GS6163-CS01	生产废水总排口	总磷、镍	微浑、有轻微异味	监测1天，3次/天
	GS6163-CS02	含镍废水车间排口	镍	微浑、有轻微异味	

3、检测方法及方法来源

本次检测项目的检测方法、方法来源、使用仪器见表3-1。

表3-1 废水检测方法、方法来源、使用仪器

项目	检测方法	方法来源	使用仪器及编号	检出限
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 SCJB-YQ-02-244	0.01 mg/L
镍	水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法	GB 11912-1989	原子吸收分光光度计 /SCJB-YQ-02-148	0.05 mg/L

4、检测结果评价标准

废水：《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020。

5、检测结果

废水检测结果见表5-1、5-2。

表5-1 废水检测结果 单位：mg/L

采样日期	检测项目	检测结果（生产废水总排口）			限值
		第一次	第二次	第三次	
2024.5.17	总磷	0.05	0.04	0.05	8
	镍	0.05L	0.05L	0.05L	0.5
结论	以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：总磷、镍检测结果均符合《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020表1水污染物排放限值中间接排放。				

表5-2 废水检测结果 单位：mg/L

采样日期	检测项目	检测结果（含镍废水车间排口）			限值
		第一次	第二次	第三次	
2024.5.17	镍	0.05L	0.05L	0.05L	0.5
结论	以上检测结果表明：本次检测时，所检项目：镍检测结果符合《电子工业水污染物排放标准》GB 39731-2020表1水污染物排放限值中间接排放。				

注：根据标准《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019，当测定结果在检出限（或最小检出浓度）以上时，报实际测得结果值，当低于方法检出限时，报所使用方法的检出值限，并加标志位 L。

（以下无正文）

有限公司 章

报告编制：[illegible] 审核：[illegible] 签发：[illegible]

日期：2024.5.24 日期：2024.5.24 日期：2024.5.24